


SCHEMAT ZASILANIA I TABLICY ROZDZIELCZEJ TR



wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowo prądowy

2 -biegunowy $I_n=25A$; $I\Delta n=30mA$

- Instalacja wykonana w układzie TN-S
- Ochrona od porażień: szybkie samoczynne wyłączenie zasilania oraz zastosowanie połączeń wyrównawczych dodatkowych

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "POGODNEJ STAROŚCI" W OSTRÓWKU | | | |
| LOKALIZACJA: Ostrówek, gm. Łochów, dz. nr ew. 902/29 | | DATA: 12.2013 | |
| Inwestor: Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku, Zaciężna 8, Ostrówek | | | |
| TREŚĆ RYS. | SCHEMAT "TR" budynku suszarni | | |
| PROJEKTOWAŁ: | tech. instal. elektr. Jarosław Bagiński | | |
| | upr. projekt. nr MAZ/Z00E/0258/06 | | |