



Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

ul. Myśliwska 4, 07-130 Łochów
tel. (0-25) 675-18-65; tel/fax 675-13-46,
e-mail: zgklochow@zgklochow.pl
NIP 824-000-30-83

Łochów, 2015-08-05

SZGK/ 128 /2015

GMINA ŁOCHÓW
07-130 Łochów
Aleja Pokoju 75

Warunki techniczne budowy sieci wodociągowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.08.2015 o przyłączenie do sieci wodociągowej Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie informuje, że: wyraża zgodę na rozbudowę sieci wodociągowej i stwierdza możliwość pokrycia przewidywanego zapotrzebowania na wodę.

- I. Wyraża zgodę na budowę następującego uzbrojenia terenu na działce o nr ewid. 653 i 609 (droga powiatowa) zlokalizowanej w Barchowie (dz. Nr ewid. 653) i Łochowie ul. Myśliwska (dz. Nr ewid. 609) gm. Łochów:
 - sieci wodociągowej z rur PEHD Ø 150 PN 16, armatura z żeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych, zasuwki wodociągowe żeliwne kołnierzowe Ø 150, hydranty n/z Ø 80 z zasuwkami odcinającymi.
- II. Przed przystąpieniem do robót należy:
 1. Przedłożyć do uzgodnienia w SZGK projekt sieci zawierający pozostałe niezbędne uzgodnienia.
 2. Dokonać geodezyjnego wytyczenia sieci i przyłączy w terenie przez odpowiednie służby. (geodeta uprawniony).
- III. Po wykonaniu sieci należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i dostarczyć do SZGK w ciągu 6-ciu miesięcy.

Termin ważności warunków technicznych upływa po 2 latach od dnia wydania.

KIEROWNIK
STACJI WODOCIĄGOWYCH
mgr inż. Włodzisław Jabłoński