




WIDOK KONSTRUKCJI TABLICY TW




WIDOK SZYN IHS5 W TABLICY TW




WIDOK APARATURY W TABLICY TW



WIDOK MASKOWNIC TABLICY TW





WIDOK DRZWI TABLICY TW



UWAGI:

1. Tablicę rozdzielczą TK należy zamontować częściowo p/ł na głębokość 80mm,
2. Calkowita głębokość tablicy rozdzielczej 161mm,
3. Tablicę zamontować na wysokości 1,2m dół tablicy,
4. Należy zastosować obudowę w II-giej klasie izolacji i stopniu ochrony IP65 o pojemności 3x18 mod., z drzwiami transparentnymi.



NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W ŁOCHOWIE			
Aleja Łochowska, Łochów			
INWESTOR:			
Gmina Łochów			
ul. Pokoju 75, Łochów			
		P.P.H.U. "GUARD"	
		Mariusz Maśkiewicz	
		ul. Głogera 15, 42-200	
		Częstochowa	
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
	mgr inż. Paweł KOZŁICH	SK44013PWOE/11	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		DATA
			07.2015
BRANŻA	ELEKTRYKA		SKALA
			*/
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJA I WIDOK WEWNĘTRZNY TABLICZ ROZDZIELCZEJ TW		ARKUSZ 1/1
			NR RYS. E-28