




# WIDOK SZYNTY I APARATÓW "TP"




# WIDOK WNETRZA "TP"




WIDOK MASKOWNIC "TP"



WIDOK DRZWI "TP"



1. Tablicę TP należy wykonać na bazie wępkowej obudowy o stopniu ochrony IP40, II klasie izolacji, z drzwiami transparentnymi.
2. Głębokość obudowy 178mm.
3. Tablicę należy wyposażyć zgodnie ze schematem ideowym.
4. Na tablicy należy umieścić twarzą napis informujący o funkcji tablicy.
5. Tablicę zamontować p/p na wysokości 1,2m.
6. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W LOCHOWIE			
Aleja Lochowska, Łochów			
INWESTOR: Gmina Łochów ul. Pokoju 75, Łochów			
PROJEKTANT mgr inż. Paweł KOZUCH		IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN SLK4013/PWCE/11	 P.P.H.U. "GUARD" Mariusz Małusiak ul. Głogowa 15, 42-200 Częstochowa
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA 07.2015	
BRANŻA	ELEKTRYKA	SKALA */1	
NAZWA RYSUJKU	ELEWACJA I WIDOK WENETRZNY TABLICY ROZDZIAŁCZEJ TP	ATKUSZ 1/1 NR RYS E-26	