

Proj. budynek
Zasil. tablicy rozdzielczej
Pn=10,85kW; Ps=3,43kW; Un=3x400V; In=17A, Is=5,4A

Pom. p01, p02, p03, p04	Pom. p01, p04	Pom. p02, p03
Oświetlenie pomieszczeń	Gniazda wtykowe 230V; 16A	Gniazda wtykowe 230V; 16A
Pn=0,35kW; Un=230V	Pn=3,5kW; Un=230V; In=16A;	Pn=3,5kW; Un=230V; In=16A;

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W ŁOCHOWIE

Aleja Łochowska, Łochów

INWESTOR: Gmina Łochów
ul. Pokoju 75, Łochów

P.P.H.U "GUARD"
Mariusz Małasiewicz
ul. Glogera 15, 42-200
Częstochowa

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr Inż. Paweł KOŻUCH	SLK/4013/PWOE/11	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		DATA 07.2015
BRANŻA	ELEKTRYKA		SKALA */*
NAZWA RYSUNKU	SCHEAMT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TKS		ARKUSZ 1/2
			NR RYS. E-15

Pom. p04	Tablica rozdzielcza TKs
Gniazda wtykowe 230V; 16A	Ochronnik typu D
Pn=3,5kW; Un=230V; In=16A; (DATA)	$I_{n(8/20us)}$=3kA; $U_{p(L-N)}$=1,35kV; $U_{p(L-PE),(N-PE)}$=1,5kV; $t_{A(L-N)} \leq 25ns$, $t_{A(L-PE),(N-PE)} \leq 100ns$

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W ŁOCHOWIE

Aleja Łochowska, Łochów

INWESTOR: Gmina Łochów
ul. Pokoju 75, Łochów

P.P.H.U "GUARD"
Mariusz Małasiewicz
ul. Glogera 15, 42-200
Częstochowa

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł KOŻUCH	SLK/4013/PWOE/11	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		DATA 07.2015
BRANŻA	ELEKTRYKA		SKALA */*
NAZWA RYSUNKU	SCHEAMT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TKS		ARKUSZ 2/2 NR RYS. E-15