

Łochów, dnia 06 września 2022 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. „Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397”, numer postępowania WOA.271.1.8.2022

WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ nr 2

Zamawiający – Gmina Łochów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) udostępnia Wykonawcom treść pytania, które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie 1

W dokumentacji projektowej na planie PZT widnieje przepust do remontu.

Proszę o podanie parametrów, długości, rodzaju oraz wymogów dotyczących wykończenia przepustu. Wykonawca ma zastosować ścianki czołowe z gotowych prefabrykatów, ścianki wylwane na miejscu czy wykończenie przepustu poprzez obrukowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać przepust z rury perforowanej PVC fi 600 o długości 8mb, a ścianki czołowe przepustu z gotowych prefabrykatów.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część niniejszej SWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonej odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Sporządziła: Anna Kołodziejska