



**POLSKI
ŁĄD**



Łochów, dnia 07grudnia 2022 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów – etap II”, numer postępowania WOA.271.1.13.2022

WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Zamawiający – Gmina Łochów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udostępnia Wykonawcom treść pytań, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1

Proszę o podanie typu syreny (lub parametrów) do obsługi systemu powiadamiania ludności DSP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że syrenę należy wykonać zgodnie zawartym opisem w projekcie. Syrena – wyjaśnienie opis projektu str. 127 (Sekcja G10 pkt 4); DSP – opis Instalacje elektryczne – str. 9 pkt 17.

Pytanie 2

W przedmiarze jest skrzynka oświetlenia ulicznego (poz. 1.3.4.7), brak schematu tej skrzynki w projekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oświetlenie terenu jest ujęte w skrzynce/ rozdzielni budynku, zewnętrzna skrzynka nie jest wymagana.

Pytanie 3

W przedmiarze jest 5 lamp wys. 5m, a w projekcie są lampy 8m (lampy AD1), jakiej wys. lampy wycenić?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wycenić lampy 8m.

Pytanie 4

W projekcie są lampy AC1 , brak w przedmiarach - czy dostawę i montaż tych lamp należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w ofercie lampy AC1.

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że zakres postępowania przetargowego nie obejmuje boiska, oświetlenia boiska, siłowni i placu zabaw.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres nie obejmuje boiska, oświetlenia boiska, siłowni i placu zabaw. Obejmuje natomiast oświetlenie, zagospodarowanie i ogrodzenie terenu.

Z up. Burmistrza

*mgr Małgorzata Łotarska
Z-ca Burmistrza*

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część niniejszej SWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Sporządziła: Anna Kołodziejska