

Dotyczy postępowania pn.: Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena w Łochowie

Znak postępowania: WGKI.271.1.1.2024.BK

W związku z wpłynięciem pytań odnośnie zagospodarowania terenu od potencjalnego Wykonawcy, wyjaśniamy:

1. W ramach prac należy wykonać podsypkę żwirową (około 5,5 m²) na geowłókninie, dookoła płyty na szerokości 40-60 cm (szczegóły na załączonym rysunku), głębokość warstwy- 25 cm.
2. Nie należy demontować płyt znajdujących się na froncie kapliczki, nie przewiduje się konieczności stosowania obrzeży.
3. Na płytę betonową (powierzchnia ok. 4,3 m² bez postumentu) należy nałożyć farbę poliuretanową lub podobną nadającą się do pokrywania betonu na zewnątrz (kolor zostanie uzgodniony z Zamawiającym).
4. Zamawiający zawarł stosowne porozumienie z zarządcą drogi (tj. GDDKiA) w sprawie renowacji figury, jednak po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie zgody na zajęcie pasa na czas robót.
5. W naszej ocenie prace przy zagospodarowaniu terenu mogą być prowadzone ręcznie bez udziału koparki, jednak to po stronie Wykonawcy leży organizacja prac.

05.06.2024
BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Mirosław Gołaszewski

Dotyczy postępowania pn.: Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena w Łochowie

Znak postępowania: WGKI.271.1.1.2024.BK

