



Przebudowa drogi gminnej w Gwizdałach, km 0+000 - 0+375, długość odcinka 375 mb

Numer postępowania: ZP.271.1.16.2017

GMINA ŁOCHÓW

07-130 Łochów, Aleja Pokoju 75

woj. mazowieckie

tel. 25 643 78 17, fax 25 643 78 81

REGON 711582090 NIP 624 17 07 277

Łochów, dnia 17.08.2017 r.

Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Zamawiający – Gmina Łochów w związku z pytaniem do SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Gwizdałach, km 0+000 - 0+375, długość odcinka 375 mb”, numer postępowania ZP.271.1.16.2017, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść otrzymanego pytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie

W ogłoszeniu o przetargu nr 13939836 podano: „wykonanie przepustu drogowego 800 z rur HD-PE”. W Przedmiarze robót str. 1 w dziele 3. Odwodnienie D 03.01.01 pozycja 3 podano: „Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego rurowego jednootworowego z rur o śr. 80 cm z rur HD-PE o klasie 8kN”.

Do wykonania przepustów mamy zamiar użyć z PP (polipropylenu) jako materiału równoważnego o takich samych parametrach projektowych jak przewidziane w SST rury PEHD (polietylen). Rury z PP (polipropylenu) i z PEHD (polietylen) są produkowane wg tej samej normy PN-EN13476, a materiały polipropylen i polietylen należą do jednej grupy surowców – poliolefin. Pytanie nasze kierujemy w odniesieniu do Zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 roku, opublikowanego w opracowaniu pt: „Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych”. Opracowanie to mówi w rozdziale 2.1.1. o materiałach stosowanych do produkcji rur. A mianowicie są to polipropylen (PP) i polietylen (PE).

W związku z powyższym składamy zapytanie: Czy zamawiający dopuszcza stosowanie do budowy przepustów rur karbowanych z polipropylenu (PP)?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie do budowy przepustów rur karbowanych z polipropylenu (PP).

Z up. BURMISTRZA


mgr Małgorzata Łotarska
Z-ca Burmistrza

Sporządził:

Maciej Folman

tel. 25 643 78 17, faks 25 643 78 81

e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl