



Łochów, dnia 28.08.2017 r.

## Wykonawcy

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający – Gmina Łochów w związku z pytaniami do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Rozdziału X ust. 5 Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.08.2017 r., udziela Wykonawcy odpowiedzi:

#### **Pytanie 1**

Uprzejmie proszę o potwierdzenie bądź nie czy mają być wykonane obramowania bram i przestrzeń międzyokienna z cegły klinkierowej?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż obramowania bram i przestrzenie między okienne należy wykonać tynkiem silikonowo silikatowym w kolorze ustalonym z Zamawiającym.

Z up. BURMISTRZA

  
mgr Małgorzata Łotarska  
Z-ca Burmistrza