



Numer postępowania: ZP.271.1.22.2017

GMINA ŁOCHÓW
07-130 Łochów, Alaja Pokoju 75
woj. mazowieckie
tel. 25 6 13 70 17, fax 25 6 13 70 11
REGON 711582093 NIP 604 17 07 277

Łochów, dnia 20.12.2017 r.

Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający – Gmina Łochów w związku z pytaniami do SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów”, numer postępowania: ZP.271.1.22.2017 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1

Czy w związku z wejściem w życie od 01.10.2017 roku Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów Dz. U. poz. 1690, które zakazuje wprowadzenia do obrotu kotłów z dodatkowym rusztem, Zamawiający oczekuje kotłów bez rusztu?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający dopuszcza kotły niezależnie od rusztu, o ile będą zgodne z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia oferty, oraz dyrektywą EKOPROJEKTU.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania, poniższe prace zobowiązany jest wykonać użytkownik instalacji:

- wykonanie fundamentów pod kolektory (w przypadku montażu instalacji na gruncie);
- dostawa i montaż armatury, rurociągów izolacji oraz urządzeń niezbędnych do podłączenia drugiego źródła ciepła;
- udostępnienie przez użytkownika instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, w którym będzie montowany zasobnik i grupa pompowa zgodnie z wymaganiami przetargu i obowiązującymi przepisami;
- powinien wykonać wszelkie prace porządkowe i demontażowe w pomieszczeniu gdzie będzie montowany zasobnik oraz grupa pompowa;
- wykonanie fundamentów pod kocioł.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający informuje, że wszystkie wymienione przez oferenta prace winny być przez niego wycenione w ofercie, o ile uzna że są niezbędne do wykonania. Zamawiający będzie



Numer postępowania: ZP.271.1.22.2017

egzekwował obowiązek wykonania tychże prac od wyłonionego wykonawcy jeśli będą one konieczne do prawidłowego wykonania zadania, odbiorów, oraz funkcjonowania gotowej instalacji.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie górnej węzownicy nie jest objęte zamówieniem.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wyjaśnia, że podłączenie górnej węzownicy jest objęte zamówieniem.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że zakup grzałki leży po stronie użytkownika.

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający wyjaśnia, że zakup grzałki w przypadkach kiedy jej montaż jest konieczny z punktu widzenia prawidłowego wykonania, funkcjonowania i odbiorów instalacji jest objęte zamówieniem i winien być wyceniony w ofercie.

Pytanie 5


Czy Zamawiający dopuści rurę solarną o gr ścianki 0,18mm z izolacją o grubości mniejszej niż 20mm, jednak o niższym współczynniku przewodzenia ciepła wyrażonym w [W/(mk)] spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, pod warunkiem, że oferent przedstawi dowód obliczeniowy wykonany w oparciu o obowiązujące normy.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nie spowoduje to zwiększenia strat ciepła w tym elemencie.

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Z.U.P. BURMISTRZA



Katarzyna Kulik
Sekretarz

Sporządził:

Maciej Folman

tel. 25 643 78 17, faks 25 643 78 81

e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl