

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

ul. Myśliwska 4

07-130 Łochów

tel. (0-25) 675-18-65; tel/fax 675-13-46,

e-mail zgklochow@zgklochow.pl

NIP 824-000-30-83

Łochów, 2012-11-27

GMINA ŁOCHÓW

AL. Pokoju 75, 07-130 Łochów

dot: warunków technicznych wyk. sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Łopianka gm. Łochów dz. nr ewid. 42, 405, 38, 50/1, 50/2.

Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.11.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie stwierdza możliwość podłączenia wyżej wymienionej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łopianka gm. Łochów.

Kanał grawitacyjny wykonać z rur o ściankach litych PVC-U SN8 D_n200. Na trasie kanału zaprojektować studzienki inspekcyjne ø425 i ø1000 (z włączami ciężkimi typu D o nośności 40 t). Zagłębienie dna kanału sanitarnego min. 1,5 m p.p.t., minimalny spadek kanału 4‰. Przyłącza kanalizacyjne wyk. z rur ściankach litych PVC-U SN4 o średnicy 160 mm, spadek nie mniejszy niż 1,5‰. Połączenie przykanalików z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej wykonać w kinecie studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na projektowanym kolektorze. Na trasie przyłączy kanalizacyjnych na terenie posesji wybudować studzienki inspekcyjne ø425/160mm ze zwieńczeniem klasy B125. Pozostałe warunki projektowania przyjąć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.

Termin ważności warunków technicznych 2014.11.27.

ZAKŁAD GOSPODARKI

KOMUNALNEJ

ul. Myśliwska 4, 07-130 Łochów

tel. (025) 675 18 65, 675 13 46

NIP 824-000-30-83

**KIEROWNIK MIEJSKIEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

[Podpis]
mgr inż. Jarosław Mech