



Łochów, dnia 10 lipca 2018 r.

**Wykonawcy**

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

Zamawiający – Gmina Łochów w związku z pytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Barchów i części wsi Kaliska, ulicy Myśliwskiej w m. Łochów – etap I**”, numer postępowania ZP.271.1.15.2018, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

### **Pytanie 1**

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 i DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający uzna studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 i DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – do oferty należy załączyć dokumenty uwiarygodniające zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych.

*Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.*

Z up. BURMISTRZA

  
mgr Małgorzata Łotarska  
Z-ca Burmistrza

Sporządził:

Maciej Folman

tel. 25 643 78 17, faks 25 643 78 81

e-mail: [zamowienia.publiczne@gminalochow.pl](mailto:zamowienia.publiczne@gminalochow.pl)