



Łochów, dnia 12 lipca 2018 r.

Wykonawcy

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Zamawiający – Gmina Łochów w związku z pytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej Budziska - Łochów od km 0+0,0 do km 1+085,0 (dz. ew. 416, 403/1, 407/1, 408/1, 411/5, 411/3, 414/3, 415/10, 417/1, 418/3, 419/9, 419/7, 419/5, 491/5, 491/6, 494/1, 491/3, 488/6, 488/4, 486/1, 483/1, 480/1, 477/1, 473/1, 470/1, 467/1, 464/1, 462/1, 460/1, 457/1, 455/1, 451/1, 449/1, 447/1, 444/4, 442/1, 440/1, 848/1, 436/1, 437/1, 439/1, 441/1, 443/14, 443/16, 445/1, 471/9, 474/9, 478/9, 481/11, 481/13, 484/12, 484/14, 487/10, 489/10, 492/1, 434/1, 433/1, 430/1, 428/1, 427/1, 425/1, 422/1, 300, 435/1, 431/1, 429/1, 426/1, 424/1, 423/1, 299/1, 298/1, 297/1, 296/1, 295/1, 294/1, 293/1, 292/1, 291/1, 290/1, 289/1, 288/1, 276, 275/1, 270/9, 270/7, 270/5, 267/5, 858/1, 252/1, 248/1, 245/1, 242/1, 239/1, 236/1, 232/1, 230/1, 228/1, 226/1, 224/1, 222/1, 219/3, 215/1, 211/3, 207/1, 205/1, 203/1, 201/1, 197/1, 194/1, 281/1, 279/3, 278/3, 277/4, 277/6, 277/8 obręb Budziska) oraz od km 0+0,0 do km 0+415,0 (dz. ew. 2554/34, 2554/37 obręb Łochów) o łącznej długości 1 500 mb”, numer postępowania ZP.271.1.17.2018, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

### Pytanie

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono że w drodze znajduje się kanalizacja sanitarna, która nie jest ujęta ani w przedmiarach ani w projekcie. Ponadto 1 słupek telekomunikacyjny znajduje się w świetle drogi. Proszę też o wyjaśnienie, do kogo należy regulacja studni kanalizacyjnych (jeśli do wykonawcy robót to jaka jest ich ilość).

W ulicy Żeromskiego w przedmiarach widnieje pozycja w której mowa o wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej w ilości 600 m<sup>2</sup>, pozycja krawężniki jest wykreślona (czy słusznie?)

### Odpowiedź:

1. Zamawiający informuje, że w śladzie planowanej przebudowy drogi gminnej Budziska - Łochów znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej ze studniami rewizyjnymi na przykanalnikach oraz na krzyżującej się sieci. Tych studni jest 56 szt., w tym jedna na przepompowni. W przygotowanej ofercie na wykonanie robót drogowych Wykonawca powinien uwzględnić koszt regulacji tych studni do rzędnej nowej nawierzchni drogi wraz z montażem pierścieni odciążających.
2. Koszt przestawienia słupa telekomunikacyjnego, kolidującego z nową jezdnią, również należy uwzględnić w przygotowanej ofercie.
3. Ustawienie krawężników ujęte zostało w poz. 10 przedmiaru.

*Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonej odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.*

### Sporządził:

Maciej Folman

tel. 25 643 78 17, faks 25 643 78 81

e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl

Z up. BURMISTRZA

mgr Małgorzata Łotarska  
Z-ca Burmistrza