

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

ul. Myśliwska 4

07-130 Łochów

tel. (0-25) 675-18-65; tel/fax 675-13-46,

e-mail zgklochow@zgklochow.pl

NIP 824-000-30-83

Łochów, 2013-06-21

ZGK/ 99 /2013

**Gmina Łochów
07 – 130 Łochów
Aleja Pokoju 75**

dot: warunków technicznych wykonania sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110 w Łochowie w ulicy Targowej (nr ewid. dz. 2689, 2540/5).

Warunki techniczne podłączenia i dostawy wody

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2013 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie stwierdza możliwość pokrycia przewidywanego zapotrzebowania wody dla wyżej wymienionego wodociągu.

Sieć wodociągowa z rur PCV – PN 10, Ø 110 (zasilana ze stacji wodociągowej w Łosiewiczach), armatura i osprzęt z żeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierзовych, zasuwę wodociągową żeliwną kołnierзовą Ø 110, hydranty n/z Ø 80 z zasuwami odcinającymi. Zamknięcia przyłączy do budynków za pomocą opasek samonawierających z zaworem odcinającym i zasuwą domową Ø 32, przyłącza z rur PE - HD PN 10 Ø 40.

Podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać za pomocą armatury kołnierзовой z żeliwa sferoidalnego z zasuwą liniową Ø100.

Termin ważności warunków technicznych: 2015-06-20.

**KIEROWNIK
STACJI WODOCIĄGOWYCH**

mgr inż. Waldemar Jabłoński