

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

ul. Myśliwska 4

07-130 Łochów

tel. (0-25) 675-18-65; tel/fax 675-13-46,

e-mail zgklochow@zgklochow.pl

NIP 824-000-30-83

Łochów, 2012-11-12

GMINA ŁOCHÓW

AL. Pokoju 75, 07-130 Łochów

dot: warunków technicznych wyk. sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Łochowie w ul. Targowej dz. nr ewid. 2540/1, 2541/1, 2540/2, 2541/2, 2541/3, 2541/4, 2541/5, 2540/5, 2540/4

Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.10.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie stwierdza możliwość podłączenia wyżej wymienionej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Łochowie

Kanał grawitacyjny wykonać z rur o ściankach litych PVC-U SN8 D_n200. Na trasie kanału zaprojektować studzienki inspekcyjne ø425 i ø1000 (z włączami ciężkimi typu D o nośności 40 t). Zagłębienie dna kanału sanitarnego min. 1,5 m p.p.t., minimalny spadek kanału 4‰. Przyłącza kanalizacyjne wyk. z rur ściankach litych PVC-U SN4 o średnicy 160 mm, spadek nie mniejszy niż 1,5‰. Połączenie przykanalików z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej wykonać w kiniecie studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na projektowanym kolektorze. Na trasie przyłączy kanalizacyjnych na terenie posesji wybudować studzienki inspekcyjne ø425/160mm ze zwieńczeniem klasy B125. Pozostałe warunki projektowania przyjąć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.

Termin ważności warunków technicznych 2014.11.12.

KIEROWNIK MIEJSKIEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
mgr inż. Jarosław Mlecz

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ**

ul. Myśliwska 4, 07-130 Łochów
tel. (025) 675 18 65, 675 13 46
NIP 824-000-30-83