Kanał grawitacyjny KG
ϕ200 PVC L=229.7m
(od pompowni P-5 do studni S17)

S17 102.15 / 100.08
60
=13.7 m
S16 102.00 / 100.02
102.10 / 100.58 S17.1
102.10 / 99.98 S15
PCV DN 160 i=5.0%, L=6.7 m
102.15 / 100.26 S14.1
102.15 / 99.90 S14
102.15 / 100.21 S13.1
PCV DN 160 i=5.0%, L=6.7 m
102.15 / 100.15 S12.1
PCV DN 160 i=5.0%, L=6.7 m
S13 102.15 / 99.85
PCV DN 160 i=1.4%, L=37.5 m
S12 102.15 / 99.79
102.15 / 99.76 S11
102.20 / 99.72 S10
102.20 / 100.06 S9.1
PCV DN 160 i=5.0%, L=7.1 m
101.95 / 100.53 S15.1
PCV DN 160 i=5.0%, L=10.3 m
S11.1 102.15 / 100.30
102.20 / 99.68 S9
S10.1 102.20 / 100.96
PCV DN 160 i=5.0%, L=10.4 m
102.10 / 99.94 S8.2
PCV DN 160 i=5.0%, L=6.4 m
S8 102.10 / 99.60
S8.1 102.10 / 100.16
PCV DN 160 i=5.0%, L=10.7 m
PCV DN 160 i=5.0%, L=14.6 m
102.00 / 100.20 S7.2
PCV DN 160 i=5.0%, L=6.3 m
101.70 / 99.71 S6.2
S7 101.90 / 99.45
PCV DN 160 i=5.0%, L=11.9 m
S7.1 101.90 / 100.07
S6 101.70 / 99.37
101.55 / 99.15 S4
101.55 / 99.59 S4.1
PCV DN 160 i=5.0%, L=8.3 m
PCV DN 160 i=5.0%, L=10.9 m
S6.1 101.70 / 99.91
S5 101.60 / 99.24
101.45 / 99.40 S3.2
PCV DN 160 i=5.0%, L=7.2 m
PCV DN 160 i=5.0%, L=10.9 m
S5.1 101.55 / 99.81
S3 101.40 / 99.02
S3.1 101.25 / 99.57
PCV DN 160 i=5.0%, L=10.5 m
100.75 / 98.84 S2.2
PCV DN 160 i=2.0%, L=6.3 m
S2 100.70 / 98.69
PCV DN 160 i=4.0%, L=10.7 m
S2.1 100.65 / 99.14
100.46 / 98.64 S1.2
PCV DN 160 i=5.0%, L=6.0 m
S1 100.46 / 98.32
S1.1 100.46

2655/2 2655/3 2656/3 2662/2 2663/1 RVI 2664/3 B 2664/4 RV
2657/16 2657/15 2657/17 2657/19 2657/18 2657/22 2657/21 2657/23 2657/20 2657/24 2662/3 2662/4 2663/7 2664/17 2664/13 2663/8 2664/15 2664/14 2664/16 2664/18 2667/24 2667/23 2667/20 2663/3dr. 2664/6 2664/7 2667/25 2664/19 2664/10 2667/22 2667/28 2667/27 2663/5 2663/4 2662/8 2662/5 2657/8
bud. w bud. m2 15 3 i kl
102.0 102.1 102.2 102.3 102.5 101.9 101.5 101.4 100.5
102.40 / 101.32
ZADANIE 7 (1)

Z up. Starosty
Małgorzata Nowicka
Przewodniczący Zespołu ds. Koordynacji Opiniowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
(podpis, nazwisko, podpis)
G.6630.646.2013.B (Sygn. opinii)
data 16.12.2013

INWESTOR	GMINA ŁOCHÓW 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	"KARPOL" Karol Brzeziński 09-200 Sierpc, ul. Płocka 7			
TEMAT OPRACOWANIA	PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY SIENKIEWICZA W ŁOCHOWIE	STADIUM	PB	
		SKALA	1:500	
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	NR RYSUNKU		
		NR EGZ.		
AUTORZY OPRACOWANIA				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Tomasz Gałazin	sanit. MAZ/0199/POOS/08		