

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

ul. Myśliwska 4
07-130 Łochów
tel. (25) 675-18-65; tel/fax 675-13-46,
www.zgklochow.pl, e-mail: zgklochow@zgklochow.pl
NIP 824-000-30-83

Łochów, 2015-09-16

SZGK/ 159 /2015

**Gmina Łochów
Al. Pokoju 75
07-130 Łochów**

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA

Dotyczy: „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Łochów os. Zatorze”

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie w odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków technicznych do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej z podłączeniami na os. Zatorze w Łochowie podaje następujące wytyczne:

1. Projektowany kanał sanitarny wykonać z rur PVC-U SN8 Dn200 ze ścianką litą zgodnie z PN-EN 1401-1 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych”.
2. Na trasie kanału sanitarnego zaprojektować studzienki inspekcyjne $\varnothing 425$ oraz studnie rewizyjne $\varnothing 1000$ (z włączami ciężkimi typu D o nośności 40 t) zlokalizowane na skrzyżowaniach kanałów i odcinkach kanału maksimum co 100m.
3. Zagłębienie dna kanału sanitarnego minimum 1,5 m p.p.t.
4. Minimalny spadek na kanale sanitarnym 4‰.
5. Podłączenia wyk. z rur PVC o średnicy 160 mm, spadek min. 1,5 ‰.
6. Włączenia przykanalików do sieci kanalizacji sanitarnej wyk. w kinetach projektowanych studni inspekcyjnych oraz poprzez złącze „In situ”.
7. Na posesjach studnie inspekcyjne $\varnothing 425/160$ mm.
8. Opracowaną dokumentację techniczną należy uzgodnić z SZGK w Łochowie.

Pozostałe warunki projektowania przyjąć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.

**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w ŁOCHOWIE**
ul. Myśliwska 4, 07-130 Łochów
tel. 25 675 18 65, 675 13 46
NIP 824-000-30-83

**KIEROWNIK MIEJSKIEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

mgr inż. Jarosław Mech