

UWAGA!:
1. Należy uzyskać warunki przyłączenia do sieci oraz uzgodnić z OSD schemat zasilania obiektu i miejsce lokalizacji złącza kablowego i szafki pomiarowej.
2. Zestaw ZK+SP+TWGP należy zabudować bezpośrednio przy elewacji budynku w miejscu wskazanym na planie instalacji rys. E-01,
3. Zestaw pomiarowy ZZP należy przystosować do zamykania zgodnie z wymogami EnergiaPro Gigawat Spółka z o.o.,
4. Wszystkie prace związane ze zmianą układu zasilania należy wykonać zgodnie z wytycznymi i wymaganiami obowiązującymi na terenie PGE Dystrybucja S.A.,
5. Wszystkie elementy w zestawie szafce SP winny być w obudowach przystosowanych do plombowania lub osłonięte przezroczystą płytą izolacyjną, przystosowaną do plombowania.

UKŁAD SIECI TT

OCHRONA DODATKOWA: II KLASA IZOLACJI ZESTAWU ZK+SP+TWGP

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W ŁOCHOWIE

Aleja Łochowska, Łochów

INWESTOR: Gmina Łochów
ul. Pokoju 75, Łochów

P.P.H.U "GUARD"
Mariusz Małasiewicz
ul. Glogera 15, 42-200
Częstochowa

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł KOŻUCH	SLK/4013/PWOE/11	

FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA	07.2015
BRANŻA	ELEKTRYKA	SKALA	*/*
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY ZŁĄCZA ZK SZAFKI POMIAROWEJ SP I TABLICY WYŁĄCZNIKA P.POŻ. TWGP	ARKUSZ	1/1
		NR RYS.	E-08