

Proj. budynek
Zasil. tablicy rozdzielczej
Pn=15,8kW; Ps=10,9kW; Un=3x400V; In=24,8A, Is=17,1A

Pom. p17 – strych	Pom. p17 – strych	Pom. p17 – strych	Pom. p17 – strych
Oświetlenie pomieszczeń	Gniazda wtykowe 230V; 16A	Gniazda wtykowe 230V; 16A	Tablica zas-ster. centrali went.
Pn=0,22kW; Un=230V	Pn=3,5kW; Un=230V; In=16A;	Pn=3,5kW; Un=230V; In=16A;	Pn=8,6kW; Un=3~400V; In=14A;

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W ŁOCHOWIE

Aleja Łochowska, Łochów

INWESTOR: Gmina Łochów
ul. Pokoju 75, Łochów

guard

P.P.H.U "GUARD"
Mariusz Małasiewicz
ul. Glogera 15, 42-200
Częstochowa

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr Inż. Paweł KOŻUCH	SLK/4013/PWOE/11	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		DATA 07.2015
BRANŻA	ELEKTRYKA		SKALA */*
NAZWA RYSUNKU	SCHEAMT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TW		ARKUSZ 1/1
			NR RYS. E-27