



WIDOK SZYN TH I APARATÓW "TU1"

WIDOK WNETRZA "TU1"


WIDOK MASKOWNIC "TU1"


WIDOK DRZWI "TU1"



UWAGI:

1. Tablicę TU1 należy wykonać na bazie wępkowej obudowy o stopniu ochrony IP40, II klasie izolacji, z drzwiami pełnymi.
2. Głębokość obudowy 133mm, obudowa p/t.
3. Tablicę należy wyposażyć zgodnie ze schematem ideowym.
4. Na tablicy należy umieścić trwały napis informujący o funkcji tablicy.
5. Tablicę zamontować p/t na wysokości 1,2m.
6. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.



NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W ŁOCHOWIE			
Aleja Łochowska, Łochów			
INWESTOR: Gmina Łochów			
ul. Pokoju 75, Łochów			
		P.P.H.U "GUARD"	
		Mariusz Maślewicz	
		ul. Głogera 15, 42-200	
		Częstochowa	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Koźlich	SLK/4013/PWOE/11	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		DATA 07.2015
BRANŻA	ELEKTRYKA		SKALA 1/1
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJA I WIDOK WEWNĘTRZNY		NR RYS. E-18
TABLICY ROZDZIELCZEJ TU1		ARKUSZ	1/1
		NR RYS.	E-18