


WIDOK SZYN TH I APARATÓW "TKS"

WIDOK WNEȚRZA "TKS"

WIDOK MASKOWNIC "TKS"

WIDOK DRZWI "TKS"



- UWAGI:**
1. Tablicę TKS należy wykonać na bazie wępkowej obudowy o stopniu ochrony IP40, II klasie izolacji, z drzwiami pełnymi.
 2. Głębokość obudowy 133mm, obudowa p/t.
 3. Tablicę należy wyposażyć zgodnie ze schematem ideowym.
 4. Na tablicy należy umieścić trwały napis informujący o funkcji tablicy.
 5. Tablicę zamontować p/t na wysokości 1,2m.
 6. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W ŁOCHOWIE			
Aleja Łochowska, Łochów			
INWESTOR: Gmina Łochów			
ul. Pokoju 75, Łochów			
guard		P.P.H.U "GUARD"	
		Mariusz Maślewicz	
		ul. Głogera 15, 42-200	
		Częstochowa	
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Koźlich	NR UPRAWNIEN	PODPIS
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA	07.2015
BRANŻA	ELEKTRYKA	SKALA	1/1
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJA I WIDOK WNEȚRZNY TABLICZ ROZDZIELCZEJ TKS	NR RYS.	E-16