


WIDOK SZYN I APARATÓW "RGA"

WIDOK WNĘTRZA "RGA"



UWAGI:

1. Rozdzielnicę RG należy wykonać na bazie wolnostojącej obudowy o stopniu ochrony IP40, II klasie izolacji, z drzwiami pełnymi.
2. Głębokość obudowy 198mm.
3. Rozdzielnicę należy wyposażać zgodnie ze schematem ideowym.
4. Na drzwiach rozdzielniczy należy umieścić trwały napis informujący o funkcji tablicy.
5. Rozdzielnicę należy zamontować w miejscu wskazanym na planie instalacji.
6. Wymiary gabarytowe rozdzielniczy podano w mm.


NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W ŁOCHOWIE

Aleja Łochowska, Łochów

INWESTOR: Gmina Łochów
ul. Pokoju 75, ŁochówP.P.H.U. "GUARD"
Mariusz Małasiewicz
ul. Głogera 15, 42-200
Częstochowa

| | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| PROJEKTANT | mgr inż. Paweł KOŻUCH | SLK/4013/PWOWE/11 | |
| FAZA | PROJEKT WYKONAWCZY | | DATA 07.2015 |
| BRANŻA | ELEKTRYKA | | SKALA */* |
| NAZWA RYSUNKU | ELEWACJA I WIDOK WEWNĘTRZNY ROZDZIELNICZY GŁÓWNEJ RG | | ARKUSZ 1/4 |
| | | | NR RYS. E-12 |



UWAGI:

1. Rozdzielnicę RG należy wykonać na bazie wolnostojącej obudowy o stopniu ochrony IP40, II klasie izolacji, z drzwiami pełnymi.
2. Głębokość obudowy 198mm.
3. Rozdzielnicę należy wyposażyć zgodnie ze schematem ideowym.
4. Na drzwiach rozdzielnicy należy umieścić trwały napis informujący o funkcji tablicy.
5. Rozdzielnicę należy zamontować w miejscu wskazanym na planie instalacji.
6. Wymiary gabarytowe rozdzielnicy podano w mm.



NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W ŁOCHOWIE

Aleja Łochowska, Łochów

INWESTOR: Gmina Łochów
ul. Pokoju 75, ŁochówP.P.H.U "GUARD"
Mariusz Małasiewicz
ul. Glogera 15, 42-200
Częstochowa

| | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| PROJEKTANT | mgr inż. Paweł KOZUCH | SLK/4013/PWOWE/11 | |
| FAZA | PROJEKT WYKONAWCZY | | DATA 07.2015 |
| BRANŻA | ELEKTRYKA | | SKALA */* |
| NAZWA RYSUNKU | ELEWACJA I WIDOK WEWNĘTRZNY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG | | ARKUSZ 2/4 |
| | | | NR RYS. E-12 |



XZ2

XZ4

XZ6

XZ10

XZ12

XZ14

XZ16

XZ18

XZ3

XZ5

XZ7

XZ9

XZ11

XZ13

XZ15

XZ17

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W ŁOCHOWIE

Aleja Łochowska, Łochów


INWESTOR: Gmina Łochów

ul. Pokoju 75, Łochów



P.P.H.U. "GUARD"
Mariusz Maślewicz
ul. Głogera 15, 42-200
Częstochowa

| | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEN | PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Paweł KOZUCH | SLK4013/PWOE/11 | |
| FAZA | PROJEKT WYKONAWCZY | | DATA 07.2015 |
| BRANŻA | ELEKTRYKA | | SKALA 1/* |
| NAZWA RYSUNKU | ELEWACJA I WIDOK WEWNĘTRZNY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG | | ARKUSZ 3/4 NR RYS. E-12 |



NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ZABYTEKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W ŁOCHOWIE

Aleja Łochowska, Łochów

INWESTOR: Gmina Łochów
ul. Pokoju 75, Łochów



P.P.H.U. "GUARD"
Mariusz Maśliewicz
ul. Głogera 15, 42-200
Częstochowa

| | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | IMIE I NAZWISKO | NR UPRAWNIENI | PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Paweł KOZUCH | SLK/4013/PW/OE/11 | |
| FAZA | PROJEKT WYKONAWCZY | | DATA 07.2015 |
| BRANŻA | ELEKTRYKA | | SKALA */* |
| NAZWA RYSUNKU | ELEWACJA I WIDOK WEWNĘTRZNY ROZDZIELNICZY GŁÓWNEJ RG | | ARKUSZ 4/4 |
| | | NR RYS. | E-12 |