


- UWAGA:
1. Zestaw ZK+SP+TWGP należy zamontować bezpośrednio przy ścianie budynku w miejscu wskazanym na planie instalacji;
 2. Wszystkie urządzenia w szafce SP powinny być przystosowane do plombowania lub powinny być zamontowane w obudowach przystosowanych do plombowania lub powinny być osłonięte przezroczystą płytą z PVC przystosowaną do plombowania;
 3. Zestaw ZK+SP+TWGP należy wykonać na bieżąco obudów termoutwardzalnych w II-giej klasie izolacji o stopniu ochrony minimum IP44 posiadających na prefabrykowanych fundamentach z tworzywa termoutwardzalnego.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANIEGO			
PRZEBUDOWA ZABYTEKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W ŁOCHOWIE			
Alegia Łochowska, Łochów			
INWESTOR: Gmina Łochów			
ul. Pokoju 75, Łochów			
		P.P. H.U. "GUARD"	
		Mariusz Małasiewicz	
		ul. Głogowa 15, 42-200	
		Częstochowa	
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł KOZŁUCH	NR UPRAWNIEN	PODPIS
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA	07.2015
BRANŻA	ELEKTRYKA	SKALA	1/1
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJA I WIDOK WEWNĘTRZNY ZŁĄCZA ZK SZAFKI POMIAROWEJ SP I TABLICY WYŁĄCZNIKA P.POŻ. TWGP	ARKUSZ	1/1
		NR RYS.	E-10