



# Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

ul. Myśliwska 4, 07-130 Łochów  
tel. (0-25) 675-18-65; tel/fax 675-13-46,  
e-mail: [zgklochow@zgklochow.pl](mailto:zgklochow@zgklochow.pl)  
NIP 824-000-30-83

Łochów, 2016-01-12

SZGK/ 5 /2016

**GMINA ŁOCHÓW**  
**07-130 Łochów**  
**Aleja Pokoju 75**

## Warunki techniczne budowy sieci wodociągowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.01.2016 o przyłączenie do sieci wodociągowej Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie informuje, że: wyraża zgodę na rozbudowę sieci wodociągowej i stwierdza możliwość pokrycia przewidywanego zapotrzebowania na wodę.

- I. Wyraża zgodę na budowę następującego uzbrojenia terenu na działce o nr ewid. 2267/16, 2267/18 (ulica Sęczyka), dz. nr ewid. 2657/12, 2665/1, 2666/1, 2668/5 (ulica Chopina), dz. nr ewid. 284, 2264/9, 2267/12 (nowe ulice) w Łochowie.:
  - sieci wodociągowej z rur PEHD DN 100 PN 10 z armaturą z żeliwa sferoidalnego o połączeniach Kołnierzowych,
  - przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych z rur PEHD DN 40 PN 16,
  - budowa nowych przyłączy do granicy pasa drogowego z rur PEHD DN 40 PN 16
- II. Przed przystąpieniem do robót należy:
  1. Przedłożyć do uzgodnienia w SZGK projekt sieci zawierający pozostałe niezbędne uzgodnienia.
  2. Dokonać geodezyjnego wytyczenia sieci i przyłączy w terenie przez odpowiednie służby. (geodeta uprawniony).
- III. Po wykonaniu sieci należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i dostarczyć do SZGK w ciągu 6-ciu miesięcy.

Termin ważności warunków technicznych upływa po 2 latach od dnia wydania.

**KIEROWNIK  
STACJI WODOCIĄGOWYCH**

*mgr inż. Wojciech Jabłoński*