



Łochów, dnia 24 maja 2019 r.

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Zamawiający – Gmina Łochów w związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie**”, numer postępowania ZP.271.1.8.2019, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zamianę rur strukturalnych PE SN8 wg PN EN ISO 9969 na rury strukturalne PP SN 8 wg PN EN 13476-3+A1:2009?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. zmianę rur strukturalnych.

Pytanie 2

Proszę o uściślenie zakresu przewidzianego do realizacji (poprzez słowny opis granic zakresu, lub też w formie graficznej - linią na projekcie). W rozdziale III SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia" Zamawiający podaje np. różne długości przewidzianej do wykonania kanalizacji deszczowej. W punkcie 1. i 3.5 rozdziału jest to wartość 462m, a w punkcie 4.5 jest to 252,4 (Dn300mm) + 155,10 (Dn 250mm) = 407,5m. Jednocześnie na załączonych do dokumentacji przetargowej profilach kanalizacji łączna jej długość wynosi 495,3 m.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przewidziana do wykonania długość kanalizacji deszczowej wynosi 407,50 mb. Ponadto Zamawiający zamieści na stronie internetowej bip.gminalochow.pl w zakładce niniejszego postępowania rzut kanalizacji deszczowej od studni S104 do studni S108; od S57 do S61 i od S79 do S87. Studnie S57 i S79 są już wykonane.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Ponadto Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulegnie termin składania i otwarcia ofert.

Sporządził: Maciej Folman

Z up. BURMISTRZA

mgr Małgorzata Łotarska
Z-ca Burmistrza