



- po odkopaniu istniejącego uzbrojenia w razie potrzeby skorygować profil kanalizacji sanitarnej i dostosować projektowane rzędne do rzeczywistych
- rzędne wjazdów klasy D400 projektowanych studni dostosować do istniejących rzędnych nawierzchni
- numeracja studni zgodna z załącznikiem mapowym opinii ZUDP nr 7442/66/2008
- rozpatrywać razem z projektem zagospodarowania terenu
- normatywne zagłębienie w-1.60-1.80m; g-1.00m; e,t - 0.7m

ARPOL, Karol Brzeziński, ul. Płocka 7, 09-200 Sierpc						
inwestor	Gmina Łochów, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów				Stadium	PB
inwestycja	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Nowowiejskiej w Łochowie				Temat	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ
treść	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU GRWITACYJNEGO KG-7					
funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis	Skala 1:100 1:500 Nr rys. 4
dyktant	Karol Brzeziński			06.2014		
	Projektant	Grzegorz Gliński	MAZ/0059/P005/12	Instalacyjna	06.2014	
	Przewodzący	Mariusz Borzym	MAZ/0056/P005/12	Instalacyjna	06.2014	