



Łochów, dnia 17 czerwca 2020 r.

### **Do Wykonawców**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaski w km 0+000-0+450,25”, numer postępowania ZP.271.1.6.2020*

### **WYJAŚNIENIE I ZMIANA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCA TREŚCI SIWZ**

Zamawiający – Gmina Łochów, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udostępnia Wykonawcom treść pytania, które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z udzieloną odpowiedzią.

#### **Pytanie**

Wykonawca prosi o wyjaśnienie rozbieżności między dokumentacją projektową a opisem przedmiotu zamówienia. Zgodnie z OPZ należy wycenić pobocza z kruszywa naturalnego o gr. 25 cm, natomiast zgodnie z dokumentacją techniczną należy wykonać pobocza o gr. 15 cm z kruszywa łamanego, wg przedmiaru pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego o gr. 25 cm. Jakie kruszywo i jakiej grubości warstwę należy przyjąć do wyceny poboczy?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego grubości 25 cm (w tym dolna warstwa z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 15 cm oraz górna warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 10 cm), zgodnie z przedmiarem robót.

*Powyższa odpowiedź i zmiana stanowi integralną część niniejszej SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonej odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.*

*Ponadto Zamawiający informuje, że w związku z przedmiotowym wyjaśnieniem i wprowadzoną zmianą dokonana zostanie modyfikacja treści SIWZ oraz przedłużony zostanie termin składania ofert.*

**Z up. BURMISTRZA**

  
mgr Małgorzata Łotarska  
Z-ca Burmistrza

Sporządził formalnie: Maciej Folman