



Zadanie	Zakup, dostawa, montaż, konfiguracja oraz uruchomienie monitoringu w mieście Łochów
Numer postępowania: ZP.271.2.18.2020	

Łochów, dnia 19.06.2020 r.

Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający – Gmina Łochów w związku z pytaniami do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „**Zakup, dostawa, montaż, konfiguracja oraz uruchomienie monitoringu w mieście Łochów**”, numer postępowania ZP.271.2.18.2020, na podstawie Rozdziału IX ust. 5 Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15.06.2020 r., przekazuje Wykonawcom treść otrzymanych pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1

Chciałbym dopytać jeszcze jaką metodę wykonania instalacji Państwo.
Konkretnie czy instalacja ma być wykonana podtynkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że instalacja ma być wykonana natynkowo w rurkach PVC (PCV). Należy unikać nadmiernego wiercenia w elewacji, w związku z tym, że budynek podlega ochronie konserwatorskiej.

Zamawiający informuje, że uzupełnia szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia o wymaganie użycia stelażu zapasu kabla światłowodowego oraz użycie mufy na kabel światłowodowy.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

*Z up. Burmistrza
Małgorzata Łotarska
Z-ca Burmistrza*

*Sporządziła formalnie: Anna Kołodziejska
Sporządziła merytorycznie: Adam Pigul*