



Łochów, dnia 07 października 2020 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku”, numer postępowania ZP.271.1.15.2020

WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Zamawiający – Gmina Łochów, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udostępnia Wykonawcom treść pytania, które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie 1

W załączonym do SIWZ przedmiarze robót poz. 3 i poz. 6 dot. mechanicznego wykonania koryta jest identyczna - w związku z brakiem zamieszczenia w dokumentacji projektowej niwelety drogi i projektowaną konstrukcją drogi o grubości 42 cm proszę o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania korytowania na łączną głębokość 60 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z przekrojem normalnym, zamieszczonym w dokumentacji projektowej, grubość warstw składających się na konstrukcję drogi wynosi 42 cm. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania koryta na całej szerokości jezdni do głębokości 30 cm (warstwa odsączająca i warstwy podbudowy dolnej i górnej).

Powyższa odpowiedź i zmiana stanowi integralną część niniejszej SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonej odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Z up. Burmistrza
mgr Małgorzata Łotarska
Z-ca Burmistrza