



Łochów, dnia 09 października 2020 r.

**Do Wykonawców**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna”, numer postępowania ZP.271.1.14.2020*

**WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**

Zamawiający – Gmina Łochów, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udostępnia Wykonawcom treść pytania, które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z udzieloną odpowiedzią.

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i opisu technicznego do projektu. Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów dla mieszanki mineralno – asfaltowej:

- warstwa wiążąca grubość 7 cm,
- warstwa ścieralna grubość 5 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nawierzchnia jezdni ul. Sosnowej w miejscowości Kamionna, zgodnie z dokumentacją projektową, składa się z dwóch warstw: - warstwy wiążącej gr. 7 cm i warstwy ścieralnej gr. 5 cm i takie warstwy należy przyjąć do wyceny w kosztorysie ofertowym.

*Powyższa odpowiedź i zmiana stanowi integralną część niniejszej SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonej odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.*

*Burmistrz Łochowa  
Robert Mirosław Gołaszewski*

*Sporządziła formalnie: Anna Kołodziejaska*