

Starosta Węgrowski
07-100 Węgrów
ul. Przemysłowa 5

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR G.6630.96.2018

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Lokalizacja obiektu: **ul. Laskowska, Rzeczna, Stawowa, Topolowa, Ogrodowa...**

Przedmiot narady koordynacyjnej:

- sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami: **kanalizacyjna**

Wnioskodawca: **PRO STUDIO, Jana Kazimierza 279/3, 05-126 Stanisławów Pierwszy**

Inwestor: **Gmina Łochów**

Projektant: **Joanna Machowicz - Rek**

Data wpływu wniosku: **2018-10-09**

Data zakończenia narady: **2018-10-29**

Przewodnicząca narady koordynacyjnej: **Małgorzata Plewka** - Przewodniczący narady koordynacyjnej

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	<p><i>Oznaczenie podmiotu:</i> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</p>	<p><i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i></p>
	<p><i>Stanowisko/uwagi:</i> Nie wyrażono stanowiska</p>	
2	<p><i>Oznaczenie podmiotu:</i> Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Rozwoju i Budownictwa</p>	<p><i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Wanda Mroczek</p>
	<p><i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany</p>	<p><i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></p>
3	<p><i>Oznaczenie podmiotu:</i> KBTO Sp. z o.o.</p>	<p><i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Paweł Przychodzień</p>
	<p><i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Uwagi i zalecenia dotyczące narady koordynacyjnej z dnia 24.10.2018r, lokalizacja inwestycji: miejscowości Łochów, ul. Laskowska, Rzeczna, Stawowa, Topolowa, Ogrodowa . (G.6630.96.2018)</p> <ol style="list-style-type: none"> Prace wykonywane w pobliżu infrastruktury IdM, należy wykonać ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem KBTO Sp. z o.o. z zachowaniem obowiązujących norm telekomunikacyjnych. W celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń elementów naszej infrastruktury oraz dokładnej jej lokalizacji w gruncie, należy wykonywać przekopy kontrolne. W miejscu kolizji nowo projektowanej sieci kanalizacji z infrastrukturą IdM, konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia naszego rurociągu rurą grubościenną, dwudzielną, polietylenową HDPE (minimum 110mm) o długości 1m. W momencie zbliżenia się nowo projektowanej sieci kanalizacji do istniejącego kabla światłowodowego, jej usytuowanie nie powinno być mniejsze niż 0,5m. W przypadku uszkodzenia urządzeń będących własnością KBTO Sp. z o.o., inwestor lub wskazany wykonawca zostanie obciążony kosztami usuwania awarii i poniesionymi kosztami eksploatacyjnymi. W trakcie wykonywania wyżej wymienionych prac rzędne rurociągu kablowego IdM nie powinny ulec zmianie. Przed przystąpieniem do robót, należy wystąpić pisemnie, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, o nadzór do KBTO Sp. z o.o. Ul. Krakowskie Przedmieście 79 00-079 Warszawa Email: tech.support@kbto.pl Wszystkie koszty związane z nadzorem, oraz zabezpieczeniem prac pokrywa Inwestor/Wykonawca. Uzgodnienie wstępne uwarunkowane jest spełnieniem powyższych warunków. Email: tech.support@kbto.pl 	<p><i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i></p>
4	<p><i>Oznaczenie podmiotu:</i> PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Wyszaków</p>	<p><i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Grzegorz Kalata</p>

	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącą elektroenergetyczną siecią kablową i napowietrzną wykonywać ręcznie z zachowaniem normatywnych odległości. Kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem.	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
5	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Marcin Gąsiorek
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu.

W naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej uczestniczył przedstawiciel wnioskodawcy: **Paulina Grochowalska**

Uwagi własne:

Z up. Starosty

Małgorzata Plewka
Przewodniczący narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczętki urzędowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2018-10-29.
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <http://weryfikacja Protokoluzud.epodgik.pl>.