

**Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gwizdałach
CUW.ZC.18.2021**

Łochów, dnia 07.09.2021 r.

Do Wykonawców

Zamawiający w związku z pytaniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gwizdałach”, numer postępowania: CUW.ZC.18.2021 przekazuje Wykonawcom treść otrzymanego pytania wraz z udzieloną odpowiedzią na pytanie.

Pytanie 1.

Czy można wykonać na istniejącej podłodze, podłogę sportową punktowo elastyczną, odporną na wgniecenia obcasów damskiego obuwia, stołów czy krzeseł i nie wymagającej przestrzegania na sali gimnastycznej stałej odpowiedniej temperatury oraz wilgotności w następujący sposób:

- ewentualna naprawa ślepej podłogi,
- ułożenie na całej powierzchni podłogi folii paroizolacyjnej 0,2 mm,
- ułożenie pianki poliuretanowej wtórnie wiązanej o grubości 10 mm o gęstości 80kg/m³,
- ułożenie na piance z przesunięciem dwóch warstw płyty wilgocioodpornej MFP P5, ze sklejeniem ich i szyciem o grubości 12 mm każda,
- wyszpachlowanie ułożonych płyt,
- ułożenie bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej o grubości 2 mm,
- polakierowanie nawierzchni poliuretanowej dwuskładnikowym lakierem antypoślizgowym w kolorze RAL, uzgodnionym z użytkownikiem,
- namalowanie linii boisk sportowych według wskazań użytkownika,
- montaż 1,5 – 2 cm od ściany polakierowanych w kolorze podłogi sportowej listew przyściennych,
- montaż w drzwiach wejściowych na salę gimnastyczna listew podłogowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę.

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Łochowie
/-/
Jacek Niewiadomski

Sporządziła: Agnieszka Styś