TG–440/230V

L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY TG- 400/230V

DISTRIBUTION BOARD - TG -400/230V



kW		
Opis:	rezerwa	rezerwa

Rozdzielnica RG:

Moc zainstalowana Pi=125kW

Moc szczytowa Ps=48kW

Prąd znamionowy In=73A

Sieć TN–S

Uwagi:

* W szafie zabudować wentylator z filtrem LS10.
* Typ rozdzielnicy w/g opisu technicznego.
* Na elewacji szafy zabudować mierniki.
* Należy zachować opisany podział na fazy w poszczególnych blokach aparatowych ze względu na równomierność obciążeń poszczególnych faz.

Układ sieci zasilającej: TN–C

Układ sieci w budynku: TN–S

FRONT TABLICY TG

FRONT VIEW OF SWITCHGEAR



UWAGI:

1. ROZDZIELNIA LV TYPU PROFI LINE, IP54, PROD. MOELLER ELECTRIC. PODEJŚCIE KABLI OD GÓRY.
2. W TABLICY ZACHOWAĆ 30% REZERWY MIEJSCA.

ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT

NIP 949 167 36 28 REGON 020378237
ul.Róży Wiatrów 13/3 53–023 Wrocław
tel.603 950 959 e–mail biuro@lsprojekt.pl

temat.
Remont, przebudowa i adaptacja budynku administracyjno–biurowego oraz budowa budynku garażowo–magazynowego na potrzeby OSP Łochów Fabryczna i Urzędu Gminy Łochów

inwestor: Gmina Miejska Łochów, Aleja Pokoju 75, 07–130 Łochów

lokalizacja. ul. Fabryczna 12, 07–130 Łochów

tytuł rys. SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY GŁÓWNEJ TG-400/230V

branża	PROJEKTANT :	podpis:
ELEKTRYCZNA	mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak UAN VI-f/3/38/88	
	SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Zbigniew Barszczyk UAN VI-f/3/38/88	podpis:
skala rys. ----	data 03.2014	nr rys. IE-4