



SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY TP - 400/230V



NR OBW.	1FI	TP/1	TP/2
NAZWA ODBIORNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ	OBWÓD WYŁĄCZNIK PRZECIW PORĄŻENIOWEGO		
	OŚWIETLENIE POM. nr 2.02		
	OŚWIETLENIE AWARYJNE		
	REZEWA		




NR OBW.	2FI	TP/20	TP/21	
NAZWA ODBIORNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ	OBWÓD WYŁĄCZNIK PRZECIW PORĄŻENIOWEGO			
		GN. 1F 230V POM. TECHNICZNE	GN. 1F 230V POM. TECHNICZNE	
		2.0	2.0	
				REZEWA

YDYŻo 5 x 6mm²

ZASILANIE Z PROJ. TABLICY GŁÓWNEJ
TG -400/230V

WIDOK TABLICY
TP - 400/230V , 50Hz



UWAGI :

- TABLICA TP - 400/230V SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE :
 - OBUDOWA , ROZDZIELNICA NATYNKOWA TYPU NXL 3 x 24
 - DRZWICZKI PŁASKIE PEŁNE + ZAMEK PATENTOWY
 - PRODUKCJI LEGRAND FAEL
 - WYPOSAŻENIE W APARATURĘ WG NINIEJSZEGO RYSUNKU .
- TABLICA MONTOWANA WE WNEĆE NA WYSOKOŚCI 1,2m OD PODŁOGI .

ZASTOSOWANO SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORĄŻENIEJ
- PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM - OCHRONA PODSTAWOWA
- PRZEZ SAMOCZYNNĄ WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA ZASILANIA
- WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY



temat: Remont, przebudowa i adaptacja
budynku administracyjno–biurowego
oraz budowa budynku garażowo–
magazyнового na potrzeby OSP Łochów
Fabryczna i Urzędu Gminy Łochów

ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT

NIP 9491673628
REGON 020378237
ul.Róży Wietów 13/3 53-023 Wrocław
kom. 603 950 959 tel. 71 7804829
e-mail: biuro@lsprojekt.pl
www.lsprojekt.pl

inwestor Gmina Miejska Łochów – Urząd Miasta Łochów
Aleja Pokoju 75, 07–130 Łochów

lokalizacja ul. Fabryczna 12
07–130 Łochów

tytuł rys.

SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY TP-400/230V

branża	PROJEKTANT :	podpis:
ELEKTRYCZNA	mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak UAN VI–F/3/38/88	
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Borszczyk UAN VI– F/3/59/90	podpis:
	OPRACOWANIE : inż. Elżbieta Wawrzyniak	podpis:
	data 06.2014	nr rys. IE-6