




SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY T3 - 400/230V



SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY TK3 - 400/230V




WIDOK TABLICY T3 - 400/230V , 50Hz, TK3- 400/230V



UWAGI :

- TABLICA T3 , TK3 - 400/230V SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE :
 - OBUDOWA , ROZDZIELNICA WNEKOWA TYPU WXL 4 x 24 DRZWICZKI PŁASKIE PEŁNE + ZAMEK PATENTOWY PRODUKCJI LEGRAND FAEL
 - WYPOSAŻENIE W APARATURĘ WG NINIEJSZEGO RYSUNKU .
- TABLICA MONTOWANA WE WNEĆE NA WYSOKOŚCI 1,2m OD PODŁOGI .

ZASTOSOWANO SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORĄŻENIOEJ
- PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM - OCHRONA PODSTAWOWA
- PRZEZ SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA ZASILANIA
- WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY

		temat. Remont, przebudowa i adaptacja budynku administracyjno-biurowego oraz budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów Fabryczna i Urzędu Gminy Łochów	
ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT			
NIP 9491673628 REGON 020378237 ul.Róży Wiatrów 13/3 53-023 Wrocław		kom. 603 950 959 tel. 71 7804829 e-mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl	
inwestor	Gmina Miejska Łochów – Urząd Miasta Łochów Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów		
lokalizacja	ul. Fabryczna 12 07-130 Łochów		
tytuł rys.			
SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY T3, TK3			
branża	ELEKTRYCZNA	PROJEKTANT : mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak UAN VI- F/3/38/88	podpis:
		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Barszczyk UAN VI- F/3/59/90	podpis:
		OPRACOWANIE : inż. Elżbieta Wawrzyniak	podpis:
		data 06.2014	nr rys. IE-9