



SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM GARAŻU - STREFY 1 - 4



WIDOK SKRZYNKI STEROWANIA  
OŚWIETLENIEM - A1



UWAGI :

- ŁĄCZNIKI STEROWANIA OŚWIETLENIEM HALLI ZABUDOWANE BĘDĄ W SKRZYNKACH TYPU ;  
- A1 - ROZDZIELNICA NASCIEJNA TYPU RN - 1 x 18 - 55  
IP 43 , DRZCZKI PEŁNE , PROD. LEGRAND - FAEL
- UKŁAD ZASILANIA WG TAB. TO-400/230V I SCHEMATU STEROWANIA.

ZASTOSOWANO SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOEJ  
- PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM - OCHRONA PODSTAWOWA  
- PRZEZ SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA ZASILANIA  
- WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY



temat: Remont, przebudowa i adaptacja  
budynku administracyjno-biurowego  
oraz budowa budynku garażowo-  
magazynowego na potrzeby OSP Łochów  
Fabryczno i Urzędu Gminy Łochów

ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT

NIP 9491673628  
REGON 020378237  
ul.Róża Wiatrów 13/3 53-023 Wrocław  
kom. 603 950 959 tel. 71 7804829  
e-mail: biuro@lsprojekt.pl  
www.lsprojekt.pl

inwestor Gmina Miejska Łochów – Urząd Miasta Łochów  
Aleja Pokoju 75, 07–130 Łochów

lokalizacja ul. Fabryczna 12  
07–130 Łochów

tytuł rys.

SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM GARAŻU

|             |  |         |
|-------------|--|---------|
| branża      | PROJEKTANT :   | podpis: |
| ELEKTRYCZNA | mgr inż. Włodzisław<br>UAN VI–F/3/38/88                            |         |
|             | SPRAWDZAJĄCY:<br>mgr inż. Włodzisław Baraszyk<br>UAN VI– F/3/59/90 | podpis: |
|             | OPRACOWANIE :<br>inż. Elżbieta Włodzisław                          | podpis: |
|             | data   | nr rys. |
|             | 06.2014  | IE-15   |