

LEGENDA:

- A1 — oprawa oświetleniowa NEPTUNE(r) T5 POLY 2x28W, 1xT5 2 x 28W producent :NEPTUNE(r) T5 POLY 2x28W
- B1 — oprawa oświetleniowa: Siteco® louvre luminaire M , 1xT16 54W/840 54W Siteco® louvre luminaire M, rozsył bezpośredni
- B2 — oprawa oświetleniowa: Siteco® louvre luminaire M , 1xT16 54W/840 54W Siteco® louvre luminaire M, linear fluorescent luminaire
- E1 — oprawa oświetleniowa: Europlex® TC, 2xTC-LEL 18W/840 18W Europlex® TC, enclosure luminaire - montaż na ścianie
- F/AW — oprawa oświetleniowa:HELIOS W 7,0m, IP65 HELIOS W 7,0m IP65, HELIOS W 7,0m IP65 PLED 3x1W 1h jednozadaniowa autotest
- G/AW — oprawa oświetleniowa: EYE LED IP44 , 1xDiody LED EYE LED IP44 okrągła 3x1W 1h jednozadaniowa autotest biała
- H1/AW — oprawa oświetleniowa: LOVATO PO LED 3W , 1xLED LVPO LOVATO P LED 3W (opt. otwarta) 1h jednozadaniowa autotest biała
- I1/AW — oprawa oświetleniowa: LOVATO NO LED 3W , 1xLED LVNO LOVATO N LED 3W (opt. otwarta) 1h jednozadaniowa autotest biała
- EW3 — oprawa osw. TIGER P LED **, 1xLED 1ST**, 1xLED 1ST TIGER P LED 1h jednozadaniowa autotest

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m²)	POSADZKA
PODDASZE			
2.01	Klatka schodowa	11,98	gres
2.02	Komunikacja	6,69	wykładzina pcv
2.03	Sanitariaty ogólnodostępne	4,97	gres
2.04	Magazynek podręczny (niska wysokość)	0,00	gres
2.05	Pom. biurowe dla 5os./OPEN SPACE	33,49	wykładzina dywanowa
2.06	Pom. biurowe dla 5os./OPEN SPACE	32,80	wykładzina dywanowa
	SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:	**89,93**	

temat. Remont, przebudowa i adaptacja budynku administracyjno–biurowego oraz budowa budynku garażowo–magazynowego na potrzeby OSP Łochów Fabryczna i Urzędu Gminy Łochów

ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT
NIP 9491673628
REGON 020378237
ul.Róży Wiatrów 13/3 53–023 Wrocław
kom. 603 950 959 tel. 71 7804829
e–mail: biuro@lsprojekt.pl
www.lsprojekt.pl

inwestor: Gmina Miejska Łochów – Urząd Miasta Łochów, Aleja Pokoju 75, 07–130 Łochów

lokalizacja: ul. Fabryczna 12, 07–130 Łochów

tytuł rys. PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIA - PODDASZA

branża		
ELEKTRYCZNA	PROJEKTANT : mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak UAN VI–F/3/38/88	podpis:
branża	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Barszczyk UAN VI– F/3/59/90	podpis:
	OPRACOWANIE : inż. Elżbieta Wawrzyniak	podpis:
skala rys. 1:100	data 06.2014	nr rys. IE-19