

Łochów dn. 27.03.2015r.

**Pracownia Projektowa „JULTREX”
inż. Adam Rosiński
ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz**

Warunki techniczne projektowania przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu „Węgrowa” w Łochowie

1. Dokumentację techniczną sporządzić w oparciu o dostępne dane techniczne uzyskane od Inwestora.
2. Trasy projektowanych kanałów, kolektorów oraz innych elementów odwodnienia uzgodnić w Zespole Uzgodnień Dokumentacji przy Starostwie Powiatu Węgrowskiego ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów.
3. Sieć kanalizacji deszczowej projektować jako kanalizację grawitacyjną.
4. Studnie rewizyjne oraz studzienki ściekowe należy projektować jako studnie z osadnikami. Osadnik studzienki ściekowej minimum 0,95 m. Osadnik studni rewizyjnej 0,3 m.
5. Średnice kolektorów i kanałów należy projektować w sposób zapewniający przepływ obliczeniowy dla danego odcinka zlewni ulic.
6. Średnica przykanalików minimum 150 mm. Spadek przykanalika minimum 1%.
7. Należy w miarę możliwości utrzymywać przykrycie sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików 1,0 m. W przypadku wypłylenia sieci i przykanalików należy przewidzieć „docieplenie” projektowanego odcinka.
8. W projekcie należy przewidzieć wykonanie urządzeń podczyszczających ścieki pochodzące z wód opadowych i roztopowych spełniając wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).
9. Dokumentację techniczną należy uzgodnić z Inwestorem, tj. Gminą Łochów z siedzibą Urząd Miejski w Łochowie Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów.

Z up. BURMISTRZA

Urszula Anna Kalinowska
**Urszula Anna Kalinowska
7-ca Burmistrza**