

Łochów, dnia 07 marca 2022 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. „Przebudowa ulic w Gwizdałach”, numer postępowania WOA.271.1.2.2022

WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Zamawiający – Gmina Łochów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udostępnia Wykonawcom treść pytań, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1

Proszę o uzupełnienie materiałów przetargowych o opis techniczny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że skany opisów technicznych zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 2

Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę? Lub inne dokumenty zezwalające na realizację zadania? Proszę o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada aktualne zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na ulicach Sosnowej i Lipowej w Gwizdałach, z dn. 27.07.2018 r. oraz zaświadczenia o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie z dnia 07.09.2018 r. (skany dokumentów zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania).

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania wszystkimi gruntami, na których planowana jest realizacja inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że inwestycja będzie realizowana na działkach, które są własnością gminy Łochów.

Pytanie 4

Z Projektu Wykonawczego – Przekroje Charakterystyczne; rys. nr 3, wynika że projektowana konstrukcja jezdni zostaje posadowiona na podłożu gruntowym G2~G3. Zgodnie z zasadami projektowania i posadowienia obiektów inżynierskich, podłoże gruntowe o nośności G2~G3, powinno zastosować doprowadzone do nośności G1, przez zaprojektowanie i wykonanie warstw wzmacniających. W związku z powyższym, prosimy o uzupełnienie dokumentacji potokowej o rozwiązania projektowe i przedstawienie technologii doprowadzenia podłoża gruntowego do wymaganej nośności podłoża gruntowego G1.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rozwiązania konstrukcyjne ul. Lipowej w Gwizdałach zostały zaprojektowane dla kategorii ruchu KR-4 o łącznej grubości warstw 51 cm. Zamawiający zaakceptował takie rozwiązanie techniczne. Jest to droga gminna dojazdowa do poszczególnych posesji i działek, położonych w sąsiedztwie i łączących miejscowość Gwizdały z miejscowością Łazy. Przy tej drodze jest bardzo rzadka zabudowa i ruch jest niewielki. Zaproponowane rozwiązania powinny być wystarczające dla tej kategorii drogi.

Z up. Burmistrza

*mgr Małgorzata Łotarska
Z-ca Burmistrza*

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część niniejszej SWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Sporządziła: Anna Kołodziejska